



**NORMA UNIT-NM 787:89. Adoquines de hormigón de cemento portland.**

ENSAYO DE: 1 adoquín de hormigón.

NUMERO DE ENSAYO: 88697

SOLICITUD N°: 20925. Fecha 25/01/19.

PROPUESTO POR: BERMAC LTDA. – Obra: No se especifica.-


PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: Suministrada por el interesado.

ENSAYO SOLICITADO: Resistencia a compresión

RESULTADOS

Marca	Fecha fabricación según interesado	Fecha Ensayo	Sección (mm <sup>2</sup> )	Altura (mm)	Carga máxima (N)	Resistencia (N/mm <sup>2</sup> )
A	No se especifica	05/02/19	24.470	103	1.158.800	47,4

Montevideo, 5 de febrero de 2019

  
Dr. Arq. Daniel Godoy  
Prof. ADJUNTO

  
Ing. Ramiro Rodríguez  
DIRECTOR  
INSTITUTO DE ENSAYO DE MATERIALES